

ASSISTANT : 014A – CONTROLE DU COURANT DE CHARGE

Information



Contrôle du courant de charge (taille:60)

- *) Changer le courant de charge CC si AC-1 est sélectionnée.
- *) Changer le courant de charge en fonction de la tension sur l'entrée auxiliaire 1
Le signal doit être connecté à CE Multi/Quattro.
- *) Établir le courant de charge CC sur 0 A si la tension est $<$ à 3.00 V.
Établir le courant de charge CC sur 82 A si la tension est $>$ à 4.00 V.
Régler le courant de charge CC linéairement entre ces valeurs si la tension se trouve entre les tensions spécifiées.

La taille totale de tous les assistants y compris les assistants
(caché) de système requis (caché) est: 1258

OK