



# Arbeiten mit EM24 E1

## Arbeiten mit dem Messungs-/Infomenü



## Arbeiten mit dem Einstellungsmenü



## Setzt den partiellen Energiezähler zurück

| Schritt | Aktion  | Taste |
|---------|---|-------|
| 1       | Die Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten         |       |
| 2       | Auf der Seite <b>PASS</b> das Passwort <b>1357</b> eingeben |       |
| 3       | Operation bestätigen  |       |
| 4       | Auf der Seite <b>rESEt YES</b> eingeben                     |       |
| 5       | Operation bestätigen  |       |