



Hauptverteiler
mit Zähler.
Hiervon
werden UVs für
UG, EG, OG
versorgt

UV im UG.
Hier sind 2-3 Kraftstromleitungen
„übrig“,
die man für die neue UV nehmen
könnte. (Da hier mind. 4
Kraftstromleitungen sind, schätze
ich, die Zuleitung vom HP wird
einen entsprechend hohen
Querschnitt haben.

neuer geplanter UV im Heizraum

An dieser UV sollen 3 MP II
angeschlossen werden, sowohl AC
IN als auch AC OUT

